

पत्रांक संख्या / 119 पत्रा
कार्यालय अग्निशामालय पदाधिकारी सिवान

संवा में C भरशापक

दिनांक:- 16-7-2020

प्रसंग:- महावीरी सरस्वती विद्या भंडार सिवान

विषय:- आग से सुरक्षा एवं बचाव से संबंधित अग्निशामक यंत्रों की जाँच प्रतिवेदन एवं प्रमाण पत्र।
महाशय,

प्रसंगाधिन विषय के आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि महावीरी सरस्वती विद्या भंडार सिवान द्वारा निम्नलिखित यंत्रों को दिनांक 15.7.20 को अग्निशामालय सिवान में निरीक्षण एवं जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया। प्रतिष्ठान / संस्थान के द्वारा लाए गये सभी अग्निशामक यंत्रों की जाँच की गई।

क्रम	यंत्रों के प्रकार एवं नम्बर	खरीद तिथि	रिफिल तिथि	यंत्र रखने का स्थान	संख्या
1.	A.B.C फायर	6 Kg.	14-07-2020	1st फ्लोर [गोले] जोर	
2.	CO ₂	4 Kg.	14-07-2020	1st फ्लोर [गोले] जोर	
3.	फायर बॉक	6 P.		लैब एवं कंप्यूटर	
4.	फायर बॉक	6 P.		कक्ष में	

1. सभी अग्निशामक यंत्र जाँच के दौरान तत्काल ठीक / खराब पाये गये।
2. प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिष्ठान / संस्थान के द्वारा जाँच हेतु किये गये सभी अग्निशामक यंत्र दिनांक 16.7.20 से 15.7.21 वर्ष के लिए ठीक / खराब हैं, बसते कि वे अपने सभी अग्निशामक यंत्रों को भली-भाँती सफाई एवं संधारण करेंगे।

- (i) सभी नोजलों को साफ करना।
- (ii) सभी वासरो को ठीक करना।
- (iii) सभी मेंटहोल को साफ रखना।
- (iv) सभी यंत्रों को एक रिफिल रखना।
- (v) सभी यंत्रों को यथा स्थान रखना।

यदि प्रतिष्ठान / संस्थान लगाये गये सभी अग्निशामक यंत्रों का संधारण भली-भाँती नहीं करते हैं तो वे यंत्र संधारण के कमी के कारण खराब हो सकते हैं जिसके लिए प्रतिष्ठान / संस्थान के मालिक / प्रबंधक स्वयं जवाबदेह समझे जायेंगे और इस परिस्थिति में बीच में श्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुशंसा रद्द की जा सकती है। प्रबंधक को निर्देश दिया गया है कि वे अपने सभी अग्निशामक यंत्रों को प्रत्येक वर्ष अग्निशाम सेवा में जाँच करा कर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर लेंगे।

प्रतिलिपि:- प्रधानाचार्य महाशय

विश्वासभाजन

16.7.20

अग्निशामालय पदाधिकारी